



Sokolniki, dnia 30 marca 2011 r.

Znak sprawy : RIOŚ.272.3.2011

**Do wszystkich Wykonawców
nr post. : 4/2011**

Dot. : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr **RIOŚ.272.3.2011**, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy – Prawo zamówień publicznych, na wykonanie **Termomodernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki przy ul. Parkowej 1, w Sokolnikach.**

WYJAŚNIENIE **treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Wójt Gminy Sokolniki, działając zgodnie z art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity : Dz.U. z 2010 r, Nr 113 poz.759, ze zmianami : Dz.U. z 2010 r, Nr 161 poz.1078, Nr 182 poz.1228; Dz.U. z 2011 r, Nr 28 poz.143, Nr 5 poz.13), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **Termomodernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki przy ul. Parkowej 1, w Sokolnikach.**

Pytanie nr 1

poz.39 przedmiaru na cokole tynk mozaikowy w projekcie wykonawczym „tynk mineralny „baranek” gr.2 mm.

poz.50 przedmiaru ochrona narożników kątownikiem metalowym analogia profile do boniowania 608,8 m, natomiast w projekcie wykonawczym nie są pokazane bonie.

Odpowiedź :

Pozycja 50, należy wycenić tak jak w pozycji 50- ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym; analogia profile do boniowania np. profil PH 940 30*20 mm. Rozmieszczenia boni zostaną wskazane w trakcie realizacji obiektu.

Pozycja 39 – tynk mozaikowy.

Pytania oraz udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmienną .

Do wiadomości :

- uczestnicy postępowania.