



Sokolniki, dnia 1 kwietnia 2011 r.

Znak sprawy : RIOŚ.272.3.2011

**Do wszystkich Wykonawców
nr post. : 7/2011**

Dot. : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr **RIOŚ.272.3.2011**, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy – Prawo zamówień publicznych, na wykonanie **Termomodernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki przy ul. Parkowej 1, w Sokolnikach.**

WYJAŚNIENIE **treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Wójt Gminy Sokolniki, działając zgodnie z art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity : Dz.U. z 2010 r, Nr 113 poz.759, ze zmianami : Dz.U. z 2010 r, Nr 161 poz.1078, Nr 182 poz.1228; Dz.U. z 2011 r, Nr 28 poz.143, Nr 5 poz.13), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **Termomodernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki przy ul. Parkowej 1, w Sokolnikach.**

Pytanie nr 1

Proszę o podanie jakie tynki mamy wycenić w poz. przedmiaru 46,56 kosztorysu nadmieniamy że występują tynki akrylowe, silkatowe lub silikonowe.

Odpowiedź :

W przedmiarze robót poz.46,56 występuję tynk akrylowo – silikonowy.

Pytania oraz udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmienną .

Do wiadomości :

- uczestnicy postępowania.