

Sokolniki, dnia 7.02.2022 r.

**PYTANIA I ODPOWIEDZI**  
**do zapytania ofertowego ROS.2600.4.2022**

**Pytanie 1.**

Punkt V zapytania ofertowego ustanawia podstawowe kryterium oceny ofert 100% cena. Mam wobec tego zasadnicze pytanie: Czy biorąc pod uwagę informacje zawarte w moim mailu z dn. 04.02.2022r. jedynym kryterium będzie tylko i wyłącznie cena ozonatora?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wprowadzi dodatkowego kryterium wyboru ofert. Zamawiający wymaga, aby ozon wytwarzany był poprzez ciche wyładowania koronowe.