



TYP PRZEPOMPOWNI: PRZEJEZDZNA/NAPRZEMIENNA PRACA POMP

ZBIORNIK:  
 WŁAZ:  
 POMPY:  
 TYP WIRNIKA:  
 OBRÓTY SILNIKA:  
 ŚREDNICA WIRNIKA:  
 TYP KABLA ZASILAJĄCEGO:  
 STOPNIENI OCHRONY:

POLIMEROBETON:  $\varnothing$ 1,5m, wysokość 2.99m  
 ŻELIWNY  $\varnothing$  800mm kl. D400  
 typ PRO V06DA –214  
 WORTEX TYPU OTWARTEGO  
 2900 1/min  
 118mm  
 H07RN–F 7 G 1,5mm<sup>2</sup>  
 IP68

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- FILTR ANTYODOROWY WYMIENNY DO KOMINKA WENTYLACYJNEGO 2szt
- PODEST OBSŁUGOWY ZE STALI NIERDZEWNEJ/TWS

Maksymalny napływ godzinowy	1,20 m <sup>3</sup> /h
Nominalna moc	1,50 kW
Maksymalny dopuszczalny pobór mocy	2,10 kW
<b>PUNKT PRACY</b>	
Moc na wałę P2	1,27 kW
Pobór mocy P1	1,74 kW
Przepływ objętościowy	14,2 m <sup>3</sup> /h
Wysokość podnoszenia	10,3m

<b>STATUS PROJEKTOWANIA</b>		<b>FIRMA BUDOWLANA "BIO-SYSTEM"</b>	
		<b>PRACOWNIA PROJEKTOWA</b>	
		ul. gen. Ściana Głoko-Bowociego 7/1 97-500 Piotrowo Piotrowski tel. 044-757 87 81 e-mail: biuro@bio-system.pl	
<b>ZAMAWIĄCY</b>		<b>GMINA SOKOLNIKI</b> ul. Piłsudskiego 1 98-420 Sokolniki	
<b>PROJEKT</b>		<b>"Budowa sieci kanalizacji walcichnowy" dla miejscowości Walichnowy"</b>	
<b>Projektant</b>	mgr inż. Artur Kozłowski	<b>Termin realizacji</b>	24/02/18
<b>Z-ca projektanta</b>	mgr inż. Jacek Wędras	<b>Pracownik</b>	
<b>Opiniotwórca</b>	mgr inż. Marcin Kucharski	<b>Termin opracowania</b>	LOD/1288/PWCA/09
<b>Z-ca opiniotwórcy</b>		<b>Pracownik</b>	
<b>Opiniotwórca</b>	mgr inż. Marcin Blicharzka	<b>Pracownik</b>	
<b>Z-ca opiniotwórcy</b>		<b>Pracownik</b>	
<b>Tytuł rysunku</b>			
<b>SCHEMAT PRZEPOMPOWNI P3</b>			
<b>LOKALIZACJA - WALICHNOWY, DZIAŁKA NR 409/2</b>			
<b>Strona</b>	Stronka	<b>Data opracowania</b>	<b>Skala</b>
		<b>Listopad 2017</b>	<b>1 : 30</b>
<b>Koszt projektu</b>	<b>PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY</b>	<b>Nr rys.</b>	<b>ST-16</b>