

Dostępny samorząd – granty

Sokolniki, dnia 18.11.2022 r.

ROS.7313.3.3.2022

GMINA SOKOLNIKI
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1,
98 – 420 Sokolniki

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: montaż pochylni (podjazdu) dla osób niepełnosprawnych przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach w trybie zaprojektuj i wybuduj

Pytanie 1

Jesteśmy zainteresowani złożeniem oferty na zapytanie Montaż pochylni dla osób niepełnosprawnych. Jednak nasze konstrukcje w całości wykonane są z stali ocynkowanej ogniowo (włącznie z pochwytnymi). Spełniają warunki norm dla pochylni i są niezwykle wygodne przy montażu, a przy tym bezpieczne dla użytkowników. Jeśli zmiana materiału wykonania jest dopuszczalna proszę o informację, przedstawię propozycję wykonania.

Odpowiedź:

W Zapytaniu ofertowym wskazano, że: „pochylnię wraz z konstrukcją należy wykonać ze stali ocynkowanej ogniowo, bez malowania”, natomiast w odniesieniu do poręczy określono, że „poręcze barier należy wykonać z elementów nierdzewnych o średnicy co najmniej 42,4”. Mają na względzie powyższe, a także konieczność zachowania uczciwej konkurencji, Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie poręczy (pochwytnów) ze stali ocynkowanej ogniowo.

Zastępca Wójta Gminy Sokolniki

/-/ Bartosz Górka

