



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie

HK.9011.4.2026
Wieruszów, 27 marca 2026

Wójt Gminy Sokolniki
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
98-420 Sokolniki

URZĄD GMINY W SOKOLNIKACH
WPEŁNIŁO

dnia 27. 03. 2026

Nr Zał.
podpis:

Dotyczy: oceny obszarowej jakości wody do spożycia przez ludzi dla gminy Sokolniki za 2025 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie, na podstawie § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), przedstawia obszarową ocenę jakości wody pochodzącej z urządzeń wodociągowych zaopatrujących ludność gminy Sokolniki.

Ocenę dokonano na podstawie sprawozdań z przeprowadzonych badań wody w ramach nadzoru sanitarnego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną oraz producenta wody w ramach kontroli wewnętrznej. Nadzór nad jakością wody do spożycia przez ludzi prowadzony był w oparciu o wymagania obowiązującego rozporządzenia. Woda pobierana jest ze stałych punktów czerpalnych, zgodnie z przesłanym przez przedsiębiorstwo wodociągowe harmonogramem, uzgodnionym i zatwierdzonym przez PPIS w Wieruszowie.

Na terenie gminy działają 4 wodociągi: Sokolniki, Ryś, Ochędzyn, Walichnowy. Producentem wody jest Gmina Sokolniki. W roku 2025 zaopatrywanych w wodę na terenie gminy było 100% mieszkańców, tj. 5320 osób.

- **Sokolniki.** W 2025 roku produkcja wody wynosiła 495,90 m³/dobę. Skład fizykochemiczny i mikrobiologiczny wody podawanej przez urządzenia centralnego zaopatrzenia był bez zastrzeżeń, podobnie jak w roku poprzedzającym. Woda nadaje się do spożycia.
- **Ryś.** W 2025 roku produkcja wody wynosiła 234,24 m³/dobę. Skład fizykochemiczny i mikrobiologiczny wody podawanej przez urządzenia centralnego zaopatrzenia był bez zastrzeżeń oprócz wyników badań z czerwca, które wykazały przekroczenie mętności i ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72h. W związku z powyższym PPIS w Wieruszowie w dniu 12.06.2025 r. wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia przy jednoczesnym podjęciu odpowiednich działań naprawczych. Po otrzymaniu wyników badania wody z kontroli wewnętrznej po działaniach naprawczych oraz nadzorowych, sprawdzających te działania, PPIS w Wieruszowie w dniu 17 lipca wydał komunikat o poprawie jakości wody i stwierdzeniu jej przydatności do spożycia przez ludzi. Woda nadaje się do spożycia.
- **Ochędzyn.** W 2025 roku produkcja wody wynosiła 193,64 m³/dobę. Skład fizykochemiczny wody podawanej przez urządzenia centralnego zaopatrzenia był bez zastrzeżeń oprócz pojedynczego przekroczenia parametru mętności w miesiącu czerwcu oraz grudniu. Mikrobiologicznie woda do spożycia odpowiadała wymogom rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przez większość roku. Jednak w miesiącu grudniu wystąpiły przekroczenia parametru ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72h oraz bakterii grupy coli. Powtórkowe pobory wody nie wykazały przekroczeń. Woda nadaje się do spożycia.

- verte -



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieruszowie
ul. Warszawska 75 | 98-400 Wieruszów
+48 62 78 31 990
sekretariat.psse.wieruszow@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-31850-17686-EJHRJ-25

- **Walichnowy.** W 2025 roku produkcja wody wynosiła 168,38 m³/dobę. Od początku roku ze względu na prace związane z wymianą filtrów na SUW w Walichnowach, woda do sieci podawana była z SUW w Rysiu. W dniu 4 marca zostało przywrócone zaopatrzenie z SUW w Walichnowach i pierwsze wyniki badań z 10 marca wykazały przekroczenie parametru manganu. Przystąpiono do działań naprawczych i powtórkowe pobory próbek wody nie wykazały przekroczeń. Przez resztę roku skład fizykochemiczny i mikrobiologiczny wody podawanej przez urządzenia centralnego zaopatrzenia był bez zastrzeżeń oprócz pojedynczego wyniku mętności z miesiąca czerwca. Nastąpiła duża poprawa parametrów jakości wody w stosunku do roku 2024. Woda nadaje się do spożycia.

Zgodnie z § 6 pkt 2, 3, 7 i 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), przypomina się o bezzwłocznym obowiązku informowania PPIS w Wieruszowie o **przekroczeniach wartości parametrycznych jakości wody, ustaleniu miejsca i przyczyny niezgodności z wymaganiami oraz planowanych działaniach naprawczych i ustalonym harmonogramie ich realizacji oraz terminowości przekazywania sprawozdań w czasie określonym ww. rozporządzeniu.**

Należy pamiętać, aby woda przeznaczona do spożycia była bezpieczna dla zdrowia ludzkiego i nie powodowała zagrożeń zdrowotnych.

Z wyrazami szacunku

Karolina Krawczyk-Borowiec

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. adresat,
2. a/a.

Sprawę prowadzi Agnieszka Gasztych i Beata Gajewska